

Anexa nr.3 la Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

INDICATORI DE PERFORMANTA	Obiectiv	Realizat
	%	%
IGP 1 Rezolvarea solicitarilor de acces in vederea racordarii la SD	98	100%
IGP 2 Notificarea consumatorului in legatura cu intreruperile planificate si neplanificate	95	100%
IGP 3 Obligatiile OSD de informare a solicitantilor/consumatorilor decurgand din alte reglementari ale autoritatii	95	100%
IGP 6 Procentul anual de conducte supuse controlului art. 19, alin. 1, lit. a)	Maximum %	%
conducte subterane din otel $x < 0.025$	100	100
conducte subterane din otel $0.025 < x < 0.25$	50	nu sunt
conducte subterane din otel $0.25 < x < 1$	25	nu sunt
conducte subterane din otel $x > 1$	8.3	nu sunt
conducte supraterane din otel	100	100
conducte din polietilena cu vechime < 2 ani	50	100
conducte din polietilena cu vechime > 2 ani	100	100
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze pe un kilometru de retea verificata (NAP)	0.8	0.0
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizarilor unor terti pe un kilometru de retea	0.1	nu au fost inregistrate defecte
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze cauzate de actiunea unor terti pe un kilometru de retea	-	0.00

 PRESEDINTE DIRECTORAT
 LAZAR MIRCEA FLORIN

INTOCMIT,

 VICEPRESEDINTE DIRECTORAT
 ROMAN IOANA

 MEMBRU DIRECTORAT
 SIME CORNELIA