

PROCEDURĂ din 16 decembrie 2015

privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

EMITENT:

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015

Data Intrării în vigoare: 03 Noiembrie 2023

Forma consolidată valabilă la data de 22 Noiembrie 2023

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03 Noiembrie 2023 până la data selectată

Aprobată de ORDINUL nr. 179 din 16 decembrie 2015
, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015.

*) Notă CTCE:

Forma consolidată a PROCEDURII din 16 decembrie 2015
, publicate în Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015, la data de 22 Noiembrie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020
; ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023

Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

Prezenta procedură stabilește etapele procesului de verificare și de revizie tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aparținând clienților finali.

ART. 1[^]1

Clienții finali prevăzuți la art. 1 sunt:

- a) clienții racordați direct în conducta de alimentare din amonte a gazelor naturale;
- b) clienții racordați direct în sistemul de transport al gazelor naturale;
- c) clienții racordați în sistemul de distribuție a gazelor naturale;
- d) clienții racordați în sistemul de distribuție închis;

e) clienții racordați în magistrala directă.

(la 03-11-2023 Capitolul I a fost completat de Litera a), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 2

(1) Prezenta procedură se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), respectiv $P \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar).

(2) Prezenta procedură nu se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea mai mare de $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), respectiv $P > 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar).

(3) Prezenta procedură se aplică de operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei astfel:

a) în vederea reconstituirii documentației aferente instalației de utilizare a gazelor naturale, în funcție de regimul de presiune:

(i) pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar), respectiv $p^1 \leq 6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar), este necesară autorizația pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDIB;

¹p - presiunea gazelor naturale. În Sistemul internațional unitatea de măsură pentru presiune este Pascal - «Pa», iar în unități tehnice este bar - «bar».

(ii) pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea cuprinsă între $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar) și $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar) inclusiv, respectiv $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar) $< p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), este necesară autorizația pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație PT;

b) în vederea realizării verificării sau reviziei tehnice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, în funcție de regimul de presiune:

(i) pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar), respectiv $p \leq 6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar), este necesară autorizația pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație EDIB;

(ii) pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea cuprinsă între $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar) și $10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar) inclusiv, respectiv $6 \cdot 10^5$ Pa (6 bar) $< p \leq 10 \cdot 10^5$ Pa (10 bar), este necesară autorizația pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație ET.

(la 03-11-2023 Articolul 2, Capitolul I a fost completat de Litera b), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(la 28-04-2020 Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

ART. 3

(1) Verificările și reviziile tehnice fac parte din operațiile de exploatare și întreținere a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale și se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

(1[^]1) Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.

(la 28-04-2020 Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(2) Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

- a) periodic, la maximum 2 ani;
- b) la cererea clientului final.

(3) Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

- a) periodic, la maximum 10 ani;
- b) după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
- c) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;
- d) la cererea clientului final.

(4) Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (2) lit. a), precum și reviziile tehnice ale instalației de utilizare, prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și c), sunt obligatorii pentru toți clienții finali.

(5) Realizarea operațiilor de verificare și de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (2) și (3), se efectuează de către operatori economici autorizați ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare și selecția de către clientul final.

(6) Clienții finali prevăzuți la art. 1[^]1 răspund atât pentru eventualele consecințe apărute ca urmare a neefectuării verificărilor și/sau reviziilor tehnice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (4), cât și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin conform prevederilor prezentei proceduri.

(la 03-11-2023 Articolul 3, Capitolul I a fost completat de Litera c), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 3[^]1

Verificările sau reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care expiră pe perioada stării de urgență sunt considerate valabile pe întreg teritoriul României, până la încetarea stării de urgență, urmând a fi efectuate într-un termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

(la 28-04-2020 Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

ART. 3²

(1) Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la art. 3 alin. (3), ține locul verificării tehnice periodice a acesteia, prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), ce trebuie efectuată în anul respectiv.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), următoarea verificare tehnică periodică a instalației de utilizare este scadentă la termenul de maximum 2 ani de la data realizării reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.

(3) Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b), c) sau d), ține locul reviziei tehnice periodice a acesteia, prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. a).

(4) În situația prevăzută la alin. (3), următoarea revizie tehnică periodică a instalației de utilizare este scadentă la termenul de maximum 10 ani de la data realizării reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.

(la 03-11-2023 Capitolul I a fost completat de Litera d), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

CAP. II

Abrevieri și termeni

ART. 4

(1) Abrevierile și termenii utilizați în prezenta procedură se definesc după cum urmează:

a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

c) OE - operator economic autorizat de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip ET/EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale;

(la 03-11-2023 Litera c), Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul II a fost modificată de Litera e), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

d) OS - operatorul de distribuție a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuție închis, după caz;

(la 03-11-2023 Litera d), Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul II a fost modificată de Litera e), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

e) Fișă de evidență - Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare, respectiv de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale;

f) instalație de utilizare - instalație de utilizare a gazelor naturale aparținând clientului final;

g) instalație comună de utilizare - parte a instalației de utilizare care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația/postul de reglare a presiunii sau robinetul de branșament și toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalația comună de utilizare este proprietatea comună a clienților finali deserviți;

(la 03-11-2023 Litera g), Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul II a fost modificată de Litera e), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

h) instalație individuală de utilizare - parte a instalației de utilizare care deservește, de regulă, un client final, situată în aval de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală;

i) întrerupere a utilizării instalației - întreruperea vehiculării gazelor naturale prin instalația de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de măsurare de către OS, în cazul clienților finali prevăzuți la art. 1¹ lit. c), d) sau e), sau ca urmare a deconectării locului de consum de către OE, în cazul clienților finali prevăzuți la art. 1¹ lit. a) sau b);

(la 03-11-2023 Litera i), Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul II a fost modificată de Litera e), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

j) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.

(la 03-11-2023 Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul II a fost completat de Litera f), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(2) Termenii utilizați în prezenta procedură și care nu sunt prevăzuți la alin. (1) sunt definiți în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

CAP. III

Etapele procesului

SECȚIUNEA 1

Obligațiile furnizorului de gaze naturale

ART. 5

(1) Furnizorul de gaze naturale are obligația de a transmite clientului final, gratuit, o notificare cu privire la verificările și reviziile tehnice ale instalației de utilizare, după cum urmează:

a) din oficiu, în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a);

b) la cererea clientului final, în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b), c) sau d), după caz.

(la 03-11-2023 Litera b), Alineatul (1), Articolul 5, Secțiunea 1, Capitolul III a fost modificată de Litera g), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu minimum 60 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), anexată facturii de gaze naturale.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se transmite în termen de:

a) maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situația prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b) sau c), după caz;

(la 03-11-2023 Litera a), Alineatul (3), Articolul 5, Secțiunea 1, Capitolul III a fost modificată de Litera h), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

b) maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. d).

(4) Conținutul minimal al notificării prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(la 28-04-2020 Alineatul (4) din Articolul 5 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(5) Furnizorul de gaze naturale și OS au obligația de a utiliza informațiile privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare, pentru îndeplinirea obligațiilor aflate în sarcina acestora, impuse conform prevederilor legislației în vigoare; furnizorul de gaze naturale și OS au obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor privind datele personale ale clienților lor, inclusiv datele personale obținute în cursul efectuării operațiunilor de verificări și revizii tehnice ale instalațiilor de utilizare, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(6) Informațiile cu privire la verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare se comunică de către furnizorul de gaze și/sau OS numai către clientul final sau OE cu care acesta a încheiat un contract de prestări servicii pentru efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, fiind interzisă diseminarea din oficiu a acestor informații către alți OE, inclusiv către operatorii economici afiliați definiți conform prevederilor Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012

, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Până la data în care transmite clientului final notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), furnizorul de gaze naturale are obligația să își actualizeze baza de date, cu informațiile primite de la:

a) OS, în cazul clienților finali prevăzuți la art. 1[^]1 lit. c), d) sau e);

b) OE, în cazul clienților finali prevăzuți la art. 1[^]1 lit. a) sau b).

(la 03-11-2023 Articolul 5, Secțiunea 1, Capitolul III a fost completat de Litera i), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(8) În situația în care clienții finali, prevăzuți la art. 1[^]1 lit. a) sau b), își schimbă furnizorul de gaze naturale, vechiul furnizor are obligația să îi transmită noului furnizor informațiile aferente verificării și reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente respectivului loc de consum.

(la 03-11-2023 Articolul 5, Secțiunea 1, Capitolul III a fost completat de Litera i), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 5[^]1

Pentru operațiunile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) sau c), notificarea privind efectuarea reviziei tehnice, întocmită în conformitate cu anexa nr. 1, nu este obligatorie pentru efectuarea acesteia, dacă elementele necesare stabilirii conformității instalației de utilizare sunt concludente.

(la 03-11-2023 Secțiunea 1, Capitolul III a fost completată de Litera j), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 5[^]2

(1) Repunerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, după efectuarea reviziei tehnice, se realizează conform prevederilor art. 342 din Normele tehnice.

(2) Repunerea în funcțiune prevăzută la alin. (1) se realizează de către:

a) OS în prezența clientului final prevăzut la art. 1[^]1 lit. c), d) sau e), după caz, care permite instalatorului autorizat de ANRE al OS să realizeze toate demersurile necesare realimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

b) OE în prezența clientului final prevăzut la art. 1[^]1 lit. a) sau b), după caz, care permite instalatorului autorizat de ANRE al OE să realizeze toate demersurile necesare realimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

(la 03-11-2023 Secțiunea 1, Capitolul III a fost completată de Litera j), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

SECȚIUNEA a 2-a

Obligațiile clientului final

ART. 6

(1) Clientul final are obligația să efectueze, exclusiv prin intermediul unui OE selectat de către acesta, verificările și reviziile tehnice atât ale instalației individuale de utilizare, cât și ale instalației comune de utilizare.

(2) Verificările sau reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) sau alin. (3) lit. a), se realizează până la data scadență specificată în notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), în baza unui contract de prestări servicii.

(la 03-11-2023 Alineatul (2), Articolul 6, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Litera k), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(3) Verificările sau reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare se realizează astfel:

a) în baza notificării, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), și a unui contract de prestări servicii, pentru operațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b), c) sau d), după caz;

b) în baza unui contract de prestări servicii pentru revizia tehnică prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b) sau c), în situația prevăzută la art. 5¹.

(la 03-11-2023 Alineatul (3), Articolul 6, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Litera k), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(4) Clientul final are obligația să pună la dispoziția OE documentația tehnică ce a stat la baza execuției instalației de utilizare, avizată de către OS sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz.

(5) În cazul în care clientul final nu deține documentația tehnică prevăzută la alin. (4), acesta are posibilitatea să solicite, direct sau prin intermediul OE de la OS, o copie a acestei documentații tehnice sau a documentelor care au stat la baza punerii în funcțiune a instalației de utilizare aferente respectivului loc de consum; OS este obligat să pună la dispoziția clientului final aceste documente.

(la 03-11-2023 Alineatul (5), Articolul 6, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Litera l), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(6) În situația în care tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, verificarea sau revizia tehnică prevăzută la art. 3 alin. (2) sau (3) se realizează în baza documentației/documentelor prevăzute la alin. (5).

(la 03-11-2023 Alineatul (6), Articolul 6, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Litera l), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(7) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat de ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică sau documentația tehnică a instalației de utilizare nu poate fi pusă la dispoziția OE, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să întocmească, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice; documentația tehnică se întocmește numai pentru punctele de consum care nu corespund notificării.

(la 03-11-2023 Alineatul (7), Articolul 6, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Litera l), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(8) În situația în care clientul final deține documentația prevăzută la alin. (4), tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum, clientul final are obligația să procedeze în conformitate cu una dintre următoarele variante:

a) să întocmească, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice;

(la 03-11-2023 Litera a), Alineatul (8), Articolul 6, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificată de Litera m), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

b) să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare executat/executate fără forme legale, prin intermediul unui OE, în baza unui contract de prestări servicii.

(9) Clientul final are obligația să prezinte OE documente din care:

a) să rezulte că au fost efectuate curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere în conformitate cu prevederile art. 304 alin. (2) din Normele tehnice;

(la 03-11-2023 Litera a), Alineatul (9), Articolul 6, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificată de Litera n), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

b) să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

(10) Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligația remedierii acestora prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui OE, în baza unui contract de prestări servicii.

(11) Contractele prevăzute la alin. (2), (3), alin. (8) lit. b) și la alin. (10) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(12) Contractele prevăzute la alin. (7) și la alin. (8) lit. a) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(la 03-11-2023 Alineatul (12), Articolul 6, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Litera o), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(13) Clientul final care optează pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (1)-(3), alin. (6), (7), (8) și (10) cu un singur operator economic care deține autorizații ANRE tip PDIB și EDIB

poate încheia un singur contract de prestări servicii care să conțină elementele minime obligatorii prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

(14) Clientul final semnează Fișa de evidență întocmită în urma verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare.

ART. 7

(1) În situația în care o instalație de utilizare deservește mai mulți clienți finali, aceștia pot hotărî să efectueze, la aceeași dată, verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare în condițiile stabilite de comun acord; verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale se realizează în conformitate cu prevederile art. 6.

(2) Data prevăzută la alin. (1) nu poate depăși prima dată scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, notificată unuia dintre clienții finali deserviți de către instalația comună de utilizare.

(3) În situația în care verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare se realizează în condițiile precizate la alin. (1), clienții finali deserviți de aceasta pot decide efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalației individuale de utilizare a gazelor naturale la aceeași dată, caz în care notificarea furnizorului de gaze naturale precizată la art. 5 alin. (1) lit. b) se solicită anticipat; verificarea sau revizia tehnică a instalațiilor individuale de utilizare a gazelor naturale se realizează în conformitate cu prevederile art. 6.

(4) Verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (1), se realizează în baza documentației tehnice care cuprinde în întregime instalația comună de utilizare.

(5) În cazul în care nu se regăsește documentația tehnică prevăzută la alin. (4), aceasta se poate reconstitui conform prevederilor art. 6 alin. (6).

(6) În situația în care clienții finali sunt constituiți într-o asociație de proprietari, aceasta poate realiza verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare, prevăzută la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) și (5).

(7) Data scadentă a verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației comune de utilizare se determină luând în considerare data la care a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică în conformitate cu prevederile alin. (1).

(8) Revizia tehnică a instalației de utilizare care deservește mai mulți clienți finali, după orice eveniment care ar putea afecta instalația de utilizare, se realizează de către aceștia, în baza notificării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b).

(9) Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalației comune de utilizare sunt constatate defecte, acestea se remediază prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui OE, în baza unui contract de prestări servicii.

(10) În situația prevăzută la alin. (9), cheltuielile aferente remedierii defectelor sunt suportate de către toți clienții finali deserviți de instalația comună de utilizare.

ART. 7¹

(1) În situația în care clienții finali nu procedează conform prevederilor art. 7 alin (1) și nu există informații privind termenele scadente, verificarea sau revizia tehnică a instalației comune se realizează obligatoriu odată cu fiecare verificare sau revizie tehnică a instalațiilor individuale de utilizare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), informațiile privind verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare, realizate conform prevederilor art. 6, se consemnează în Fișa de evidență întocmită odată cu verificarea/revizia tehnică a instalației individuale de utilizare.

(la 03-11-2023 Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost completată de Litera p), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 8

(1) Clientul final și/sau membrii asociațiilor de proprietari/locatari au/are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare.

(la 28-04-2020 Alineatul (1) din Articolul 8 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(2) În situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE constată că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare, clientul final are obligația să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH₄) în aer, care acționează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

(3) În situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE constată că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației comune de utilizare, clientul final/clientii finali are/au obligația să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH₄) în aer, dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentrațiilor periculoase și cu comanda închiderii automate a alimentării cu gaze naturale.

(4) Clientul final are obligația să înlocuiască racordul flexibil montat în instalația de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.

(4¹) Înlocuirea racordului flexibil prevăzut la alin. (4) se realizează de un OE sau o persoană fizică autorizată de ANRE, deținător al autorizației destinate racordării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, tip RPFA, selectat de clientul final, în baza unui contract de prestări servicii.

(la 28-04-2020 Articolul 8 din Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(5) Clientul final/Membrul asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/ automate de gaze montat/montate, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului; înlocuirea se realizează prin intermediul unui OE.

(la 03-11-2023 Alineatul (5), Articolul 8, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Litera q), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(6) Clientul final are obligația să păstreze, pe întreaga durată de funcționare a instalației de utilizare, următoarele documente:

a) documentația tehnică aferentă instalației de utilizare, cu modificările la zi;

b) instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020;

(la 03-11-2023 Litera b), Alineatul (6), Articolul 8, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificată de Litera r), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

c) fișele de evidență aferente tuturor lucrărilor periodice de verificare și/sau de revizie tehnică a instalației de utilizare.

(7) Pentru preîntâmpinarea unor evenimente tehnice la clienții finali casnici și/sau noncasnici care folosesc aparate consumatoare de combustibili gazoși racordate la coșuri sau aparate consumatoare de combustibili gazoși cu flacără liberă tip aragaz, reșou, radiante etc., se recomandă instalarea detectoarelor pentru monoxid/dioxid de carbon; decizia instalării aparate în exclusivitate clientului final, iar detectoarele trebuie să respecte prevederile art. 173 alin. (3) din Normele tehnice.

(la 03-11-2023 Articolul 8, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost completat de Litera s), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 8¹

(1) Clienții finali prevăzuți la art. 1¹ lit. a) sau b) au obligația încheierii unui contract de prestări servicii pentru realizarea verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, care să includă și obligațiile prevăzute la art. 12².

(2) În situația în care clientul final, prevăzut la art. 1¹ lit. a) sau b), își schimbă furnizorul de gaze naturale, acesta are obligația să îi comunice lui OE, cu care a încheiat contractul prevăzut la alin. (1), noul furnizor de gaze naturale, în termen de maximum 10 zile lucrătoare.

(la 03-11-2023 Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost completată de Litera t), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 8²

Clienții finali au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către furnizorul de gaze naturale/OS/OE a prevederilor prezentei proceduri, după ce în prealabil s-a adresat furnizorului de gaze naturale/OS/OE pentru clarificarea aspectelor privind verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare.

(la 03-11-2023 Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost completată de Litera t), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

SECȚIUNEA a 3-a

Obligațiile și drepturile operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale

ART. 9

(1) OE efectuează verificarea și revizia tehnică a instalației de utilizare, în baza:

- a) contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (2) sau (3);
- b) notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale;
- c) documentației tehnice prevăzute la art. 6 alin. (4), (7), alin. (8) lit. a) sau la art. 7 alin. (4), respectiv a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (6) sau la art. 7 alin. (5), după caz.

(2) OE are obligația să efectueze verificarea și revizia tehnică a instalației de utilizare cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(3) După efectuarea verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE are obligația să înscrie, corect și complet, datele în Fișa de evidență; aceasta se încheie în câte un exemplar pentru fiecare parte în contract și unul pentru OS.

(4) Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(5) Fișa de evidență a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(6) OE are obligația să înregistreze la OS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, dar nu mai târziu de data scadentă precizată în notificare, Fișa de evidență prevăzută la alin. (4) și/sau la alin. (5), după caz; după înregistrare, fișele de evidență se păstrează după cum urmează:

- a) un exemplar la OS;
- b) un exemplar la OE;
- c) un exemplar la clientul final.

(7) OE are obligația ca, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea la OS, să transmită clientului final un exemplar al Fișei de evidență completat cu numărul de înregistrare de la OS sau însoțit cu dovada înregistrării la OS, astfel:

- a) în format hârtie, prin poștă sau înmânare personală;
- b) în format electronic, prin poșta electronică, SMS etc.

(la 03-11-2023 Alineatul (7), Articolul 9, Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificat de Litera u), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(8) OE răspunde oricărei solicitări de efectuare a verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, adresată de către un client final, în termen de 5 zile lucrătoare; în situația în care OE nu răspunde în termenul precizat, clientul final consideră că solicitarea sa a fost declinată.

ART. 9¹

(1) Înregistrarea prevăzută la art. 9 alin. (6) poate fi efectuată în una dintre următoarele variante:

a) în format hârtie, depusă de OE la biroul specializat de informare și relații cu publicul al OS; sau

b) în format electronic, transmisă de OE prin poșta electronică sau descărcată pe platforma electronică, pusă gratuit de OS la dispoziția OE, în acest sens.

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1), OS generează un număr de înregistrare:

a) pe loc, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a);

b) în termen de maximum 2 zile lucrătoare, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. b); numărul de înregistrare de la OS se transmite la OE prin poșta electronică.

(la 03-11-2023 Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost completată de Litera v), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 10

(1) Dacă în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare sunt constatate defecte, OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică sau alt OE, selectat de către clientul final/clientii finali, remediază aceste defecte în baza contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (10) și/sau la art. 7 alin. (9).

(2) În situația în care sunt detectate scăpări de gaze naturale, iar lucrările de remediere a defectelor nu se realizează imediat sau nu se realizează de către același OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare, acesta din urmă are următoarele obligații:

a) să anunțe imediat OS, la Tel Verde, cu privire la scăpările de gaze naturale;

b) să ia de urgență următoarele măsuri, respectiv:

(i) interzice fumatul;

(ii) întrerupe alimentarea cu gaze naturale de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz;

(iii) efectuează aerisirea încăperilor;

(iv) localizează defectul și nu părăsește zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei OS;

(v) extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale;

(la 03-11-2023 Litera b), Alineatul (2), Articolul 10, Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificată de Litera w), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

c) să întocmească și să înregistreze Fișa de evidență, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 9 alin. (3)-(7);

d) să precizeze în Fișa de evidență prevăzută la lit. c) motivele care au stat la baza întreruperii vehiculării gazelor naturale prin instalația de utilizare, după caz.

(3) Contractele de prestări servicii prevăzute la alin. (1) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În urma remedierii defectelor, OE care realizează lucrările de remediere efectuează operațiunile de verificare sau de revizie tehnică a instalației de utilizare și încheie Fișa de evidență.

(5) În situația în care, în urma verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte și, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistență și de etanșeitate la presiune, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. c) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, OE care a realizat lucrările de remediere efectuează toate operațiunile de revizie tehnică a instalației de utilizare și încheie Fișa de evidență corespunzătoare reviziei.

(la 03-11-2023 Alineatul (5), Articolul 10, Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificat de Litera x), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(6) Montarea detectoarelor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), precum și a electroventilelor se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentații tehnice de modificare a instalației de utilizare, ci numai menționarea acestui fapt în Fișa de evidență.

(la 28-04-2020 Alineatul (6) din Articolul 10 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(7) Detectoarele și electroventilele, prevăzute la alin. (6), se montează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

(la 03-11-2023 Articolul 10, Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost completat de Litera y), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 11

(1) OE are obligația să efectueze toate operațiunile aferente verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, prevăzute în anexa nr. 4 sau nr. 5, după caz.

(2) În situația în care OE constată că nu există documentația tehnică completă care a stat la baza execuției instalației de utilizare, acesta are obligația să informeze clientul final în legătură cu obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (7) sau (8), respectiv la art. 7 alin. (5).

(la 03-11-2023 Alineatul (2), Articolul 11, Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificat de Litera z), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(3) OE are dreptul să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare executat/executate fără forme legale și identificat/identificate cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare.

(4) Operațiunea prevăzută la alin. (3) se realizează numai după încheierea contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (8) lit. b).

(5) OE are dreptul să întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz, în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare și/sau clientul final nu prezintă documentele prevăzute la art. 6 alin. (9), în cazul în care acestea sunt necesare conform reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.

(6) În situația în care OE întrerupe vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare, în condițiile alin. (5), motivele întreruperii se consemnează în Fișa de evidență.

(7) OE are dreptul să solicite retragerea fișei de evidență, întocmită conform prevederilor art. 9 alin. (4) sau (5), în situația în care, ulterior prestării serviciului, clientul final nu își îndeplinește clauzele contractuale.

(la 03-11-2023 Articolul 11, Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost completat de Litera aa), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 12

(1) OE are obligația să țină evidența anuală a tuturor verificărilor și reviziilor tehnice ale instalațiilor de utilizare efectuate la clienții finali.

(2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), OE are obligația să realizeze un registru de evidență, în format electronic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta procedură.

ART. 12^{^1}

(1) La data întocmirii Fișei de evidență, OE, prin operațiunile pe care le-a realizat cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, concluzionează faptul că instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește sau nu îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță, prevăzute la art. 128 alin. (1) din Normele tehnice.

(2) Prin realizarea verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE își asumă răspunderea asupra celor precizate în Fișa de evidență, la data întocmirii, iar orice modificare adusă instalației de utilizare, ulterior realizării verificării sau reviziei tehnice, cade în răspunderea exclusivă a clientului final.

(la 03-11-2023 Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost completată de Litera bb), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 12^{^2}

În situația clienților finali prevăzuți la art. 1^{^1} lit. a) sau b), OE, cu care aceștia au încheiat contract de prestări servicii pentru realizarea verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, pe lângă obligațiile și drepturile prevăzute în prezenta procedură mai au și următoarele obligații:

a) să țină actualizată evidența verificărilor și reviziilor tehnice periodice a respectivelor instalații de utilizare;

b) să pună la dispoziția furnizorului de gaze naturale, cu care clienții finali au încheiate contracte de furnizare gaze naturale, pentru fiecare loc de consum, cu minimum 90 de zile înainte de data scadență a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, următoarele informații:

(i) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației de utilizare și data scadență a acesteia;

(ii) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există, și data scadență a acesteia;

(iii) numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune;

c) să transmită furnizorului de gaze naturale, cu care clienții finali au încheiate contracte de furnizare gaze naturale, Fișele de evidență întocmite în conformitate cu prevederile prezentei proceduri;

d) să transmită clienților finali Fișele de evidență întocmite în conformitate cu prevederile prezentei proceduri și la termenele prevăzute în aceasta.

(la 03-11-2023 Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost completată de Litera bb), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

SECȚIUNEA a 4-a

Obligațiile și drepturile operatorului de sistem

ART. 13

(1) OS are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de gaze naturale, gratuit, pentru fiecare loc de consum, următoarele informații:

a) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației de utilizare și data scadență a acesteia;

b) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există, și data scadență a acesteia;

c) numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune.

(2) OS are obligația să transmită furnizorului de gaze naturale informațiile prevăzute la alin. (1) cu minimum 90 de zile înainte de data scadență a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare.

(3) În situația în care, cu ocazia reviziei tehnice a instalației de utilizare sau cu ocazia remedierii defectelor identificate în urma verificării tehnice a instalației de utilizare, se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OS realizează aceste operațiuni în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul gazelor naturale.

(4) OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final clienților finali, în următoarele situații:

a) situația prevăzută la art. 10 alin. (2), până la remedierea defectelor;

b) în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare a instalației de utilizare a gazelor naturale, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(la 28-04-2020 Alineatul (4) din Articolul 13 , Secțiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(5) În situația în care OS sistează alimentarea cu gaze naturale, în condițiile alin. (4), acesta informează ulterior furnizorul de gaze naturale în legătură cu acest fapt.

ART. 14

(1) OS are obligația să realizeze o bază de date care să cuprindă informații centralizate din fișele de evidență aferente fiecărui loc de consum, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) În termen de maximum 30 zile de la data înregistrării la OS a fiecărei fișe de evidență, OS are obligația să actualizeze baza de date prevăzută la alin. (1).

(3) În situația prevăzută la art. 6 alin. (8), în baza Fișei de evidență a lucrărilor de revizie tehnică la instalația de utilizare gaze naturale, OS actualizează baza de date prevăzută la anexa nr. 7, la rubrica «Aparate consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune

(la 03-11-2023 Articolul 14, Secțiunea a 4-a, Capitolul III a fost completat de Litera cc), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ART. 14¹

În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OS constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică periodică a instalației de utilizare sau nu au fost remediate defecțiunile constatate prin Fișa de evidență, OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a respectivului loc de consum, în ziua constatării, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(la 03-11-2023 Secțiunea a 4-a, Capitolul III a fost completată de Litera dd), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

CAP. IV

Elaborarea documentelor

ART. 15

(1) Documentele prevăzute la art. 7 alin. (5) se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale și sunt însușite de către operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDIB, după caz, precum și de către instalatorul său autorizat de ANRE, tip autorizație PGT/PGIU.

(la 03-11-2023 Alineatul (1), Articolul 15, Capitolul IV a fost modificat de Litera ee), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în câte un exemplar pentru fiecare parte în contract și unul pentru OS; exemplarul pentru OS se depune la acesta odată cu Fișa de evidență.

CAP. V

Sanțiuni

ART. 16

Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenție conform dispozițiilor Legii nr. 123/2012
, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează în condițiile acestui act normativ.

ART. 17

Neefectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare în termenele legale, precum și neremedierea deficiențelor constatate la acestea pot atrage răspunderea clientului final.

(la 03-11-2023 Capitolul V a fost completat de Litera ff), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

ANEXA 1

la procedură

Furnizor de gaze naturale:
(denumire)
Client final:
(denumire/nume și prenume)
Adresă loc de consum :
(localitate, stradă, număr, bloc, scară, apartament, județ)
Cod loc de consum:

NOTIFICARE

Stimate client,

Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația să efectuați ... (verificarea/revizia tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale)...., prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip, în baza unui contract de prestări servicii, până cel târziu în data de

Pentru locul de consum menționat mai sus vă comunicăm următoarele informații:

a) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației de utilizare și data scadentă a acesteia;

b) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există, și data scadentă a acesteia;

c) numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune.

Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 2 ani, iar revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 10 ani.

În situația în care instalația de utilizare a gazelor naturale deservește mai mulți clienți finali, verificarea/revizia tehnică se realizează atât pentru instalația individuală de utilizare, cât și pentru instalația comună de utilizare. Verificarea/Revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale se poate realiza împreună cu ceilalți clienți finali deserviți.

Lista integrală a operatorilor economici autorizați ANRE poate fi consultată de către dumneavoastră pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), respectiv www.anre.ro.

Anexat prezentei notificări vă anexăm o listă informativă cu operatorii economici autorizați de către ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip, din județul..... . *).

*) Se întocmește o listă de către titularul licenței de furnizare cu informații de contact ale operatorilor economici autorizați din județul de domiciliu al clientului final și se precizează cel puțin informații cu privire la adresă, telefonul de contact și persoana de contact pentru operatorul economic autorizat.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Data

ANEXA 2

la procedură

ELEMENTE MINIME OBLIGATORII

la întocmirea contractului de prestări de servicii privind

verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale

1. Părțile contractante

Operatorul economic/(denumire)....., nr. de ordine în registrul comerțului, cod unic de înregistrare, reprezentat legal prin, în calitate de, Banca, cod IBAN, cu sediul social în localitatea, str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul, cod poștal, telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, posesor al autorizației ANRE tip nr., valabilă până la data de, denumit în continuare Prestator,

și

Persoana fizică/(nume și prenume)....., domiciliată în localitatea, str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul, cod poștal, telefon fix, telefon mobil, adresă e-mail, identificată prin, serie/număr CI/BI ..., eliberat(ă) de ... la data de ..., Banca, cod IBAN, denumită în continuare Beneficiar,

sau

Persoana juridică/(denumire)....., nr. de ordine în registrul comerțului, Cod unic de înregistrare reprezentată legal prin, în calitate de, Banca, cod IBAN, cu sediul social

în localitatea, str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul, cod poștal, telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, denumită în continuare Beneficiar,

au convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare aferente locului de consum/(adresa locului de consum)..... .

2. Obiectul contractului

Nr. crt.	Serviciul prestat	Se bifează în mod obligatoriu serviciul prestat
1.	Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale	
2.	Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale	
3.	Remedierea defectelor constatate	
4.	Dezafectarea tronsonului/ tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale	

3. Durata contractului

Serviciul/Serviciile prevăzut/prevăzute la pct. 2 se realizează în termen de ... zile de la data încheierii prezentului contract.

Durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părților, prin act adițional la prezentul contract.

4. Valoarea serviciului prestat și modalitate de plată

Nr. crt.	Serviciul prestat	Valoarea serviciului prestat
1.	Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale	

2.	Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale	
3.	Remedierea defectelor constatate	
4.	Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale	

Termenul și modalitatea de plată se stabilesc de comun acord între părți.

5. Drepturile și obligațiile prestatorului

Prestatorul are următoarele drepturi:

- să încaseze contravaloarea serviciului prestat;
- să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale, identificat/identificate cu ocazia verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care este bifat acest serviciu;
- să [întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz, în situația în care beneficiarul nu prezintă documentele din care să rezulte că au fost efectuate curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere, conform prevederilor art. 304 alin. \(2\) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și/sau în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.](#)

(la 03-11-2023 Marcatorul trei din Paragraful Prestatorul are următoarele drepturi, Punctul 5., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera gg), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

Prestatorul are următoarele obligații:

- să efectueze verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale și în baza:
 - a) notificării transmise beneficiarului de către furnizorul de gaze naturale;
 - b) documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;
- să întocmească fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte în contract și unul pentru operatorul de sistem;

- să înregistreze la operatorul de sistem, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale;

- să transmită beneficiarului un exemplar al fișei de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la operatorul de sistem;

- să informeze beneficiarul cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care aceasta nu există;

- să predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020.

(la 03-11-2023 Marcatorul șase din Paragraful Prestatorul are următoarele obligații, Punctul 5., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera hh), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

6. Drepturile și obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are următoarele drepturi:

- să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care aceasta nu există;

- să primească un exemplar al fișei de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la operatorul de sistem;

- să primească, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020;

(la 03-11-2023 Marcatorul trei din Paragraful Beneficiarul are următoarele drepturi, Punctul 6., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera ii), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

Beneficiarul are următoarele obligații:

- să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul și prin modalitatea de plată stabilită de comun acord cu acesta;

- să pună la dispoziție prestatorului următoarele documente:

- a) notificarea transmisă de către furnizorul de gaze naturale beneficiarului;

- b) documentația tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale;

- să prezinte prestatorului documente din care:

a) să rezulte că au fost efectuate curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, conform prevederilor art. 304 alin. (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;

(la 03-11-2023 Litera a) din Marcatorul șase, Paragraful Beneficiarul are următoarele drepturi, Punctul 6., Anexa nr. 2 a fost modificată de Litera ii), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

b) să reiasă efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de către operatori economici autorizați de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

– să efectueze inclusiv verificarea/revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația/postul de reglare a presiunii și toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe instalația de utilizare a gazelor naturale.

7. Alte clauze:

- se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica și/sau completa;
- se precizează modul de soluționare a divergențelor dintre părți;
- se precizează modul prin care se efectuează denunțarea unilaterală;
- se precizează numărul de exemplare ale contractului;
- se precizează data intrării în vigoare a contractului.

ANEXA 3

la procedură

ELEMENTE MINIME OBLIGATORII

la întocmirea contractului de prestări de servicii privind realizarea documentațiilor tehnice aferente instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

1. Părțile contractante

Operatorul economic/(denumire)....., nr. de ordine în registrul comerțului , cod unic de înregistrare , reprezentat legal prin , în calitate de , Banca , cod IBAN , cu sediul social în localitatea , str. nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul , cod poștal, telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail , posesor al autorizației ANRE tip nr., valabilă până la data de , denumit în continuare Prestator,

și

Persoana fizică/(nume și prenume)....., domiciliată în localitatea , str. ... nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul, cod poștal , telefon fix , telefon mobil , adresă e-mail, identificată prin

....., serie/număr CI/BI, eliberat(ă) de la data de, Banca, cod IBAN, denumită în continuare Beneficiar,

sau

Persoana juridică/(denumire)....., nr. de ordine în registrul comerțului cod unic de înregistrare, reprezentată legal prin, în calitate de, Banca, cod IBAN, cu sediul social în localitatea, str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul, cod poștal, telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, denumită în continuare Beneficiar,

au convenit încheierea Contractului nr. de prestări servicii privind realizarea documentației tehnice pentru instalația de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum/(adresa locului de consum)..... .

2. Obiectul contractului

3. Durata contractului:

Nr. crt.	Serviciul prestat	Se bifează în mod obligatoriu serviciul prestat
1.	Realizarea documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, atunci când tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum	
2.	Realizarea documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale atunci când aceasta nu există, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale	

3.	Realizarea documentelor atunci când documentația tehnică nu există, dar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale	
4.	Realizarea documentelor atunci când documentația tehnică aferentă instalației comune de utilizare a gazelor naturale nu există	

Serviciul/Serviciile prevăzut/prevăzute la pct. 2 se realizează în termen de ... zile de la data încheierii prezentului contract.

Durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părților, prin act adițional la prezentul contract.

4. Valoarea serviciului prestat și modalitate de plată

Nr. crt.	Serviciul prestat	Valoarea serviciului prestat
1.	Realizarea documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, atunci când tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum	
	Realizarea documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale atunci când	

2.	aceasta nu există, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale	
3.	Realizarea documentelor atunci când documentația tehnică nu există, dar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale	
4.	Realizarea documentelor atunci când documentația tehnică aferentă instalației comune de utilizare a gazelor naturale nu există	

Termenul și modalitatea de plată se stabilesc de comun acord între părți.

5. Drepturile și obligațiile prestatorului

Prestatorul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciului/serviciilor prestat/prestate.

Prestatorul are următoarele obligații:

- să efectueze documentațiile tehnice prevăzute la pct. 2 în baza notificării transmise beneficiarului de către furnizorul de gaze naturale;
- să efectueze serviciile menționate la pct. 2 cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.

6. Drepturile și obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are dreptul să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care aceasta nu există.

Beneficiarul are următoarele obligații:

- să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul și prin modalitatea de plată stabilite de comun acord cu acesta;
- să pună la dispoziție prestatorului notificarea transmisă de către furnizorul de gaze naturale;

- să pună la dispoziție prestatorului toate informațiile și datele necesare realizării documentațiilor tehnice prevăzute la pct. 2;
- să permită accesul prestatorului la instalația de utilizare a gazelor naturale existentă la locul de consum.

7. Alte clauze:

- se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica și/sau completa;
- se precizează modul de soluționare a divergențelor dintre părți;
- se precizează modul prin care se efectuează denunțarea unilaterală;
- se precizează numărul de exemplare ale contractului;
- se precizează data intrării în vigoare a contractului.

ANEXA 4

la procedură

Operator de sistem
(denumire)
Număr/dată înregistrare la operatorul de sistem

Operator economic autorizat ANRE
(denumire)
Autorizație ANRE tip....., nr. /an....., valabilă până la data de
Adresă sediu:
(localitate, stradă, număr, județ)
Tel.:
Fax:
E-mail:

FIȘA DE EVIDENȚĂ

a lucrărilor periodice de verificare tehnică
a instalației de utilizare a gazelor naturale

Nr. /data

Nr. crt.	Informații	De completat cu informațiile solicitate
1.	Clientul final/ clienții finali	...(nume și prenume/ denumire)
2.	Adresa locului de consum:	stradă
		număr
		bloc
		scară
		apartament

		localitate		
		județ		
3.	Codul locului de consum			
4.	Contractul de prestări servicii	Număr ...		
		Dată		
5.	Documentația tehnică în baza căreia se efectuează verificarea tehnică	Număr		
		An		
		Nu deține		
6.	Data ultimei verificări tehnice efectuate la locul de consum, menționată în notificare	Zi		
		Lună ...		
		An		
7.	Data scadentă a verificării tehnice periodice a instalației de utilizare a gazelor naturale, menționată în notificare	Zi ...		
		Lună ...		
		An ...		
8.	Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează verificarea tehnică	Nume și prenume		
		Legitimație tip, nr. .../anul		
		Valabilă până la data de		
9.	Aparate consumatoare de combustibili gazoși	Notificate de furnizorul de gaze naturale		Identificate la locul de consum
		Tip	Debit nominal (mc/h)	Tip

--	--	--	--	--	--

(1) Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situații:

Tabelul nr.

1

Nr. crt.	Tip lucrare	De completat*)
1.	La intervale de maximum 2 ani	
2.	La cererea clientului final	

Tabelul nr.

2

Nr. crt.		De completat*)	Observații*1)
1.	Verificarea tehnică a instalației individuale de utilizare a gazelor naturale		
2.	Verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale		

NOTĂ:

*1) Se specifică numărul și data ultimei fișe de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației individuale și/sau comune de utilizare a gazelor naturale.

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

(2) Operațiunile care s-au realizat în cazul verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr.

3

Nr. crt.	Operațiuni			De completat*)		
				Da	Nu	Nu este cazul*2)
1.	Verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente					
2.	Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi					
3.	Verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității					
4.	Verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță					
5.	Demontarea/Debransarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fără aprobare legală și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente	Tipul aparatului	Debit nominal (mc/h)			
6.	Verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare					
7.	Verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor existente					
	Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că au fost efectuate curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, conform prevederilor					

8.	art. 304 alin. (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.			
9.	Verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturi de reglare sau reglare-măsurare			
10.	Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de către operatorii economici autorizați de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat			
11.	Verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația sau postul de reglare și sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale			
12.	Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalația de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului			
13.	Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului			
	Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizare			

14.	a gazelor naturale ³⁾ , întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 156/2020.			
15.	Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/ automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/ electroventilelor prin acționarea butonului de «Test» al detectorului. Se interzice utilizarea oricărei alte metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test.			

(la 03-11-2023 Tabelul nr. 3 din Anexa nr. 4 a fost modificat și completat de Literele jj) și kk), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

NOTE:

*2) Operațiunile prevăzute în tabelul nr. 3 sunt obligatorii, iar în situația în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică, pentru fiecare operațiune în parte, motivele neîndeplinirii obligației.

*3) În situația în care se constată lipsa instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligația să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora.

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

IMPORTANT

Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revin clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.

☐ Confirm că au fost efectuate toate operațiunile enumerate în tabelul nr. 3.

☐ Confirm că am primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Semnătură client final/clienti finali

(3) Defectele constatate se menționează în tabelul nr. 4.

Tabelul nr.

4

Nr. crt.	Defecte constatate	Modul de remediere a defectelor*4)	De completat*) dacă s-au remediat defectele	
			Da	Nu

1.				
2.				

NOTĂ:

*4) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor.

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

(4) Condiții tehnice de funcționare:

Tabelul nr.

5

	De completat*)		Observații*5)
	Da	Nu	
Instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale			

NOTĂ:

*5) Se specifică care sunt condițiile tehnice de funcționare în siguranță neîndeplinite și posibilitățile de remediere.

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

Tabelul nr.

6

	Aparatele consumatoare de	Documentul care atestă curățarea și verificarea coșurilor	Documentul care atestă verificarea aparatelor
--	---------------------------	---	---

Nr. crt.	combustibili gazeși		și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere		consumatoare de combustibili gazeși	
	Tip aparat	Debit nominal (mc/h)	Nr.	Data	Nr.	Data
1.						
2.						

(la 28-04-2020 Tabelul nr. 6, Alineatul (4) din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020

)

(5) Concluzii

Tabelul nr.

7

	De completat*)		Observații*6)
	Da	Nu	
Pe baza documentelor prezentate și a operațiunilor realizate în cadrul verificării tehnice se constată că instalația de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice și poate funcționa în condiții de siguranță			

NOTĂ:

*6) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate și măsurile întreprinse pentru conformare; în situația în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii.

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

Prezenta fișă se întocmește în exemplare, câte unul pentru:

- a) clientul final/clientii finali;
- b) operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale;
- c) operatorul de sistem.

Prezenta fișă se predă clientului final/clientilor finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem.

Orice modificare adusă instalației de utilizare ulterior verificării tehnice cade în răspunderea clientului final/clientilor finali.

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale,

Nume și prenume:

Semnătura:

Instalatorul autorizat care a efectuat verificarea tehnică,

Nume și prenume:

Semnătura:

Clientul final/Clientii finali,

Nume și prenume/denumire:

Semnătura:

ANEXA 5

la procedură

Operator de sistem ... (denumire) ...

Număr/dată înregistrare la operatorul de sistem

Operator economic autorizat ANRE ... (denumire)

Autorizație ANRE tip, nr. /an, valabilă până la data de

Adresă sediu: (localitate, stradă, număr, județ)

Tel.:

Fax:

E-mail:

FIȘA DE EVIDENȚĂ

a lucrărilor periodice de revizie tehnică

a instalației de utilizare a gazelor naturale

Nr. /data

Nr. crt.	Informații	De completat cu informațiile solicitate

1.	Clientul final/ clienții finali	...(nume și prenume/ denumire)	
2.	Adresa locului de consum:	stradă	
		număr	
		bloc	
		scară	
		apartament	
		localitate	
		județ	
3.	Codul locului de consum		
4.	Contractul de prestări servicii	Număr ...	
		Data	
5.	Documentația tehnică în baza căreia se efectuează revizia tehnică	Număr	
		An	
		Nu deține	
6.	Data ultimei revizii tehnice efectuate la locul de consum, menționată în notificare	Zi	
		Lună ...	
		An	
7.	Data scadentă a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare a gazelor naturale, menționată în notificare	Zi ...	
		Lună ...	
		An ...	
8.	Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează revizia tehnică	Nume și prenume	
		Legitimăție tip, nr. .../anul	
		Valabilă până la data de	
		Notificate de furnizorul	Identificate la locul de

9.	Aparate consumatoare de combustibili gazoși	de gaze naturale		consum	
		Tip	Debit nominal (mc/h)	Tip	Debit nominal (mc/h)
10.	Procesul-verbal de demontare/montare a sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale	Număr			
		Data.....			

(1) Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situații:

Tabelul nr. 1

Nr. crt.	Tip lucrare	De completat*)
1.	La intervale de maximum 10 ani	
2.	După orice întrerupere a utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni	
3.	După orice eveniment care poate afecta instalația de utilizare	
4.	La cererea clientului final	

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

Tabelul nr. 2

Nr. crt.		De completat*)	Observații*1)
	Revizia tehnică a		

1.	instalației individuale de utilizare a gazelor naturale		
2.	Revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale		

NOTĂ:

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

*1) Se specifică numărul și data ultimei fișe de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației individuale și/sau comune de utilizare a gazelor naturale.

(2) Operațiunile care s-au realizat în cazul reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

Nr. crt.	Operațiuni	De completat*)		
		Da	Nu	Nu este cazul*2)
1.	Verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente			
2.	Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi			
3.	Verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității			
4.	Verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță			
	Demontarea/			

5.	Debransarea aparatelor consumatoare de combustibili gazeși fără aprobare legală și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente	Tipul aparatului	Debit nominal (m3/h)			
6.	Verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare					
7.	Verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor existente					
8.	Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că au fost efectuate curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor, conform prevederilor art. 304 alin. (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.					
9.	Verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturi de reglare sau reglare-măsurare					
10.	Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazeși de către operatorii economici autorizați de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat					
	Efectuarea probei de rezistență la presiune, conform prevederilor normelor tehnice					

11.	din domeniul gazelor naturale, numai pentru partea de instalație la care s-au făcut înlocuiri și/sau modificări			
12.	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune, conform prevederilor norme tehnice din domeniul gazelor naturale, a întregii instalații de utilizare a gazelor naturale			
13.	Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalația de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului			
14.	Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului			
15.	Revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația sau postul de reglare și sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale			
16.	Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale ³ , întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 156/2020.			
17.	Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin			

acționarea butonului de «Test» al detectorului. Se interzice utilizarea oricărei alte metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test.			
--	--	--	--

(la 03-11-2023 Tabelul nr. 3 din Anexa nr. 5 a fost modificat și completat de Literele II) și mm),
Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 octombrie 2023, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 1002 din 3 noiembrie 2023)

NOTE:

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

*2) Operațiunile prevăzute în tabelul nr. 3 sunt obligatorii, iar în situația în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică pentru fiecare operațiune în parte motivele neîndeplinirii obligației.

*3) În situația în care se constată lipsa instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligația să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora.

IMPORTANT

Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revin clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.

☐ Confirm că au fost efectuate toate operațiunile enumerate în tabelul nr. 3.

☐ Confirm că am primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Semnătură client final/clienti finali

(3) Proba de etanșeitate la presiune prevăzută la pct. 12 și proba de rezistență la presiune prevăzută la pct. 11 din tabelul nr. 3 se efectuează cu aer comprimat, iar rezultatul acestora se înscrise în tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

Nr. crt.			Instalație de utilizare a gazelor naturale				
			OL		PE100	PE80	
			Amplasare instalație de utilizare	subteran	suprateran	subteran	subteran
1.	Proba de rezistență	Regim de presiune	medie presiune (bar)				
			redușă presiune (bar)				
			joasă presiune (bar)				
		Timpul	1 h				

		probei (h)					
		Rezultatul probei	admis				
			respins				
2.	Proba de etanșeitate	Regim presiune	medie presiune (bar)				
			redușă presiune (bar)				
			joasă presiune (bar)				
		Timpul probei (h)	24 h				
		Rezultatul probei	admis				
			respins				

☐ Confirm că au fost efectuate probele enumerate mai sus.

Semnătură client final/clienti finali

(4) Defectele constatate se menționează în tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5

Nr. crt.	Defecte constatate	Modul de remediere a defectelor*4)	De completat*) dacă s-au remediat defectele	
			da	nu
3.				
4.				

NOTĂ:

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

*4) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor.

(5) Condiții tehnice de funcționare:

Tabelul nr. 6

	De completat*)		Observații*5)
	Da	Nu	

Instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale			
---	--	--	--

NOTĂ:

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

*5) Se specifică care sunt condițiile tehnice de funcționare în siguranță neîndeplinite și posibilitățile de remediere.

Tabelul nr. 7

Nr. crt.	Aparatele consumatoare de combustibili gazoși		Documentul care atestă curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere		Documentul care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși	
	Tip aparat	Debit nominal (m3/h)	Nr.	Data	Nr.	Data
3.						
4.						

(la 28-04-2020 Tabelul nr. 7, Alineatul (5) din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020

)

(6) Concluzii

Tabelul nr. 8

	De completat*)		Observații*6)
	Da	Nu	
Pe baza documentelor prezentate și a operațiunilor realizate în cadrul reviziei tehnice se constată că instalația de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice și poate funcționa în condiții de siguranță			

NOTĂ:

*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

*6) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate și măsurile întreprinse pentru conformare; în situația în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii.

Prezenta fișă se întocmește în exemplare, câte unul pentru:

- a) clientul final/clientii finali;
- b) operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale;
- c) operatorul de sistem.

Prezenta fișă se predă clientului final/clientilor finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem.

Orice modificare adusă instalației de utilizare ulterior reviziei tehnice cade în răspunderea clientului final/clientilor finali.

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale

Nume și prenume:

Semnătura:

Instalatorul autorizat care a efectuat revizia tehnică,

Nume și prenume:

Semnătura:

efectuate în cursul anului

[illegible]

				siguranță.				gazelor			
								naturale			
Verificare tehnică a Revizie tehnică instalației a instalației de de utilizare a gazelor utilizare naturale a gazelor naturale											
După orice întrerupere a											
Debit instalații După Tip Număr nominal de orice Da Nu (mc/h) utilizare a eveniment La La La gazelor care 2 La 10 cere naturale poate ani cerere ani re pentru afecta o instalația perioadă de de utilizare timp mai mare de 6 luni											
Număr Dată Număr Dată Zi/lună/ an an /an											


